

令和7年5月9日

制限付き一般競争入札参加業者 様

東総広域水道企業団
企業長 越 川 信 一
(公 印 省 略)

1 工 事 名 中間ポンプ棟給水装置修繕工事

2 工事場所 香取郡東庄町笹川ろ1番地

項 目 等	質 問 事 項	回 答
1. 給水装置制御盤交換について	・既存ポンプは運転するものと考えてます。（もし、ポンプの原因による運転不可の場合は、別途とさせていただきます。）	お見込みのとおりです。
	・制御盤に接続されている動力ケーブル・計装線は、問題なく使用できるものとして考えます。 （こちらも、不具合があった場合、別途とさせていただきます。）	お見込みのとおりです。
	・給水装置制御盤交換と、圧力スイッチ交換を同日に行ってよろしいですか。	お見込みのとおりです。